

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «ДИП «Мастер»

 М.Р. Нурлыгаянов



« _____ » _____ 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на
Электроснабжение от ТП-19 до ВРУ ООО «Полесье-ДГ» в/о 65-80/Ж-Е блок «Е»

№ п/п	Наименование работ	Объем
1	Монтаж кабеля АВВГнг(А) 4х150	612 м
2	Монтаж лотка 300х100х3000	92 шт
3	Монтаж авт.выключателя на 630А	2 шт

Главный инженер

Зам. главного инженера – главный строитель

С.В. Никифоров

В.А. Логинов