

Приложение 1 к Извещению о закупке

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к функциональным характеристикам товара, к размерам, упаковке.					
п/п	Наименование лота	Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед. без НДС	ГОСТ/ТУ Технические характеристики товара; комплектация
1.1.	Выполнение работ по модернизации трансформаторных подстанций	1	услуга	Без первоначальной цены	Наименование работ: на КТП-528, КТП 370 замена автоматических выключателей серии «Электрон» на автоматический выключатель (РЕТРОФИТ) современные аналоги с идентичными токовременными характеристиками и совместимостью со вторичными цепями управления и сигнальной арматурой Э-40в-4 шт; Э-16 в-14 шт; Э – 25в -1шт. Э-06в-5 шт. Заменить сигнальную арматуру на светодиодную. Заменить амперметры с трансформаторами тока – 14 шт; килоамперметры с трансформаторами тока – 12 шт; вольтметры – 4 шт. Проведение пусконаладочных работ.
Описание основной информации и требований					
2.1.	Дата к которой товар/услуга должен быть доставлен/выполнена				30.09.2023г.
2.2.	Адрес места выполнения работ				РТ, г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, 10, Сдаточный корпус №404; г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, 58, АТК-501 КТП-370.
2.3.	Особые условия				Предварительно согласовать стоимость монтажных работ
2.4.	Цена товара устанавливается с учетом доставки				Доставка, накладные расходы включены в стоимость Договора
2.5.	Требования к монтажу и наладке				
Требования к Поставщику					
3.1.	Требование (заверение) о том, что товар должен быть новым				Товар должен быть новым
3.2.	Требование к гарантийному сроку				Гарантия на товар и работы обязательна
3.3.	Требования по комплектности товаров				
Обязательные документы от Поставщика					
4.4.	Наличие лицензий, сертификатов, допусков (указать какие)				Подтверждение права на осуществление заявленного вида деятельности, наличие лицензий, а также удостоверений и копий протоколов у персонала.
4.5.	Указать дополнительные требования (если имеются)				-

Приложение 1 к Извещению о закупке

Инициатор закупки		
5.1.	Контактное лицо (Ф.И.О., должность)	Зам. технического директора, глав. энергетик
5.2.	Контактный телефон	+7 (8552) 53-45-14
5.3.	Контактный e-mail	MaryanovAT@kamaz.ru

Согласовано:

Зам.технического директора глав.энергетик



А.Т. Марьянов